

Bilag 11b: Paradigma til deklaration af hårdtræ



Savværkets navn og adresse:	
Bolagsmærke(r):	
Som leverandør af hårdtræ til vindues- og dørproduktion deklarerer følgende:	
Træartens navn:	
At træet opfylder EU forordning nr. 995/2010 og ikke er ulovligt fældet	
At fugtindholdet er 12 ± 2 % ved snedkertørt - 18 ± 4 % ved skibningstørt	*
Fiberhældningen i det væsentlige ikke er over 1:10	
At der ikke er knaster udover enkelte fastsiddende perleknaster	
At krumning overholder EN1530 Klasse 3	
At vridning højst er 2 mm pr. 10 cm bredde af emnet målt over 1 m	
At der ikke er synlige radiære revner	
At der ikke forefindes: Ringrevner, indre brud, skør kerne, overvoksning, insekthuller > 2 mm. råd, splintved, marv, reaktionsved	
Minimum densiteten ved (12 ± 2 % fugt)** skal oplyses	
Ved fingerskarret træ skal skarringens brudstyrke som minimum svare til en bøjningsspænding på 45 MPa	

*) Prøveudtagning (omfang af stikprøve) iht. Svensk Standard SS 232740.

***) Ved dokumentation af densitet anbefales det, at der på hver pakke er angivet vægt og rumfang.

Firmastempel:	Sted og dato:	Gyldig indtil: (3 år)	Underskrift: