

# Certifikat nr. 137.1

Behandlingssystemer for facadevinduer

**Teknos A/S**

Industrivej 19, 6580 Vamdrup  
CVR: 8555 1612

**Teknos Behandlingssystem 4B Hårdtræ**

Behandlingssystem	
<b>Nåletræ</b>	
System 1	
System 2	
System 2ØKO	
<b>Hårdtræ</b>	
System 3: (transparent)	
System 4: (dækkende)	<b>x</b>
<b>Træ/alu</b>	
System 5	
<b>Fyldninger</b>	

Produkt	Information	Vådfilm Acceptkriterier g/m <sup>2</sup>	Testrapport
<b>Imprægnering</b>	AQUA PRIMER 2907-02	133-143 g/m <sup>2</sup>	EN 73 + EN 113
<b>Grunder</b>	Ingen Grunder		
<b>Primer 1</b>	1. ANTISTAIN AQUA 2901-52	75-125 g/m <sup>2</sup>	
	2. ANTISTAIN AQUA 2901-52	75-125 g/m <sup>2</sup>	
	3. ANTISTAIN AQUA 2901-00	125-175 g/m <sup>2</sup>	
<b>Primer 2</b>	1. ANTISTAIN AQUA 2901-52	75-125 g/m <sup>2</sup>	
	2. ANTISTAIN AQUA 2901-00	125-175 g/m <sup>2</sup>	
	3. Ingen Primer 2		
<b>Topcoat 1</b>	1. AQUATOP 2600	175-300 g/m <sup>2</sup>	
	2. AQUATOP 2600	125-175 g/m <sup>2</sup>	
	3. AQUATOP 2600	125-175 g/m <sup>2</sup>	
<b>Topcoat 2</b>	Ingen Topcoat 2		

Hvis et produkt ikke er nummereret i produktgruppen (eks. Imprægnering), indgår produktet i alle systemer. Ved angivelse af flere produkter (1,2,3...) indenfor en produktgruppe (eks. Primer 1), skal disse indgå i systembehandling med tilsvarende mærkede produkter (1,2,3...) indenfor andre produktgrupper (Primer 2, Topcoat 1 og Topcoat 2).

**Vinduesindustrien attesterer herved:**

- Systemet er testet på et akkrediteret laboratorium.
- Produktsystemet er kontrolleret og fundet i overensstemmelse med behandlingssystemer beskrevet i Vinduesindustriens TB for DVV - 8. udgave, 2023.

Dette certifikat er gyldigt i 2 år, eller indtil der ændres i systemet.



17.09.2024

Dato

Vinduesindustrien

**Produkt**

AQUA PRIMER 2907-02

**Myndighedsgodkendelse**

BPD Reg.nr. 417-7

**BPD**

Ansøgningsdato / Godkendelsesdato

14.10.2010 / 22.12.2011