



SYSTEM 2ØKO

Certifikat nr. 152

Behandlingssystemer for facadevinduer


**VINDUES
INDUSTRIEN**

Virksomhed:

Teknos A/S

Industrivej 19

DK-6580 Vamdrup

Produktnavn for behandlingssystem:

**Teknos Behandlingssystem 2ØKO AE
(1412+5200+AQUATOP VIRTA)**

Behandlingssystem - nåletræ	
System 1	
System 2	
System 2ØKO	X
Behandlingssystem - hårdtræ	
System 3: (transparent)	
System 4: (dækkende)	
Behandlingssystem - træ/alu	
System 5	
Behandlingssystem - fyldninger	

Produkt	Information	Vådfilm Acceptkriterier g/m ²	Testrapport nr.
Imprægnering	TEKNOL AQUA 1412-01	130-140 g/m ²	EN152-1
Grunder	ANTISTAIN AQUA 5200	158-193 g/m ²	
Primer			
Topcoat 1	AQUATOP VIRTA	162-198 g/m ²	
Topcoat 2			

VinduesIndustrien attesterer herved:

- Systemet er testet på et akkrediteret laboratorium.
- Produktsystemet er kontrolleret og fundet i overensstemmelse med behandlingssystemer beskrevet i VinduesIndustriens TB for DVV, 8. udgave, 2023.

Dette certifikat er gyldigt i 2 år, eller indtil der ændres i systemet.


17. januar 2025

Dato

VinduesIndustrien

Produkt	Myndighedsgodkendelse (BPD reference kode)	BPD Ansøgningsdato / godkendelsesdato
TEKNOL AQUA 1412-01	417-8	09.03.2010 / 22.12.2011

VinduesIndustrien
DI-Mosevej 3B
8240 Risskov
Tlf. 3190 2090
info@vinduesindustrien.dk
www.vinduesindustrien.dk